冷链仓库现场巡检报告

华安仓储检测服务公司 · 巡检日期2026年10月9日

一、制度核对

仓库规定冷冻区温度不得高于零下18度。停电超过10分钟时须启动备用发电机。灭火器每月15日由安保部检查。供应商车辆须提前一天预约卸货时段。

夜班负责人为孙雅琴，交接时间为00:00。冷藏车车厢温度高于零下15度的不予接收。制冷机组每四小时巡检一次。门禁系统在门打开超过60秒后报警。按规定，外来司机可以进入冷库作业区协助卸货。

二、现场情况

仓库冷冻区面积为3,200平方米。现场抽查的12台叉车中有2台电池老化。仓库已通过ISO 22000食品安全管理体系认证。备用发电机每月进行一次带载试运行。

温度记录保存期限为两年。仓库共安装了48个监控摄像头。叉车司机每年须参加一次安全培训。

三、结论

总体来看，仓库管理较为规范。